

検 査 項 目	チェックのポイント	
1. 流入管きよ及び放流管きよの勾配	汚物や汚水の停滞がないか	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか	
3. 誤接合等の有無	生活排水がすべて接続されているか	
	雨水や工場排水等が流入していないか	
4. 弁の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な弁が設置されているか	
5. 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等による変形、破損のおそれはないか	
6. かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか	
7. 浄化槽本体の上部及びその周囲の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	
	コンクリートスラブが打たれているか	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10. 接触材等の変形、破損、固定状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	空気の出方や水流に片寄りはないか	
12. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	薬剤筒は傾いていないか	

検 査 項 目	チェックのポイント	
13. ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼動状況	ポンプますに変形や破損はないか	
	ポンプますに漏水のおそれはないか	
	ポンプが2台以上設置されているか	
	設計通りの能力のポンプが設置されているか	
	ポンプの固定が十分行われているか	
	ポンプの取りはずしが可能か	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか	
14. ブロアーの設置、稼動状況	防振対策がなされているか	
	固定が十分行われているか	
	アースはなされているか	
	漏電のおそれはないか	
<p data-bbox="103 1310 593 1344">上記のとおり確認したことを証します。</p> <p data-bbox="156 1406 466 1440">平成 年 月 日</p> <p data-bbox="577 1514 1289 1547">担当浄化槽設備士 氏 名 ⑩</p> <p data-bbox="593 1585 1297 1619">(浄化槽設備士免許状の交付番号)</p> <p data-bbox="593 1657 1297 1691">(特別講習会の終了番号)</p>		