

両島浄化センター運転管理業務 公募型プロポーザルに関する質問・回答

1 実施要領について

質問事項		質問内容	回答
	参加資格について	両島浄化センター運転管理業務委託入札参加資格に記載されている以下の文章についての確認をお願いいたします。(8)松本市内に本店又は営業所等を有すること 今年度から始まった入札参加県共同受付申請時に委任先営業所(松本市外)のみを登録し、松本市内営業所の登録をしておりません。弊社といたしましては、今回単体事業者として参加いたしますが、この条件に抵触するでしょうか。	抵触しません。 単体事業者として参加する場合の条件は から です。

2 松本市上下水道局広告 第48号について

質問事項		質問内容	回答
	公告文4頁 8 技術提案書等の提出 (1)提出方法	「併せて、提案書類一式の電子データを格納した光学記録媒体（ＣＤ又はＤＶＤ）を提出すること。」とあります。技術提案書の電子データが万が一流出した場合に備え、以下2点の対策を施すことをお認めください。 取扱者を制限するためのパスワード設定 知的財産権の帰属先、データの目的外使用禁止表示(各様式の右肩に付すことを想定しています。)	共に問題ありません。 光学記録媒体は正副2枚を提出してください。
	公告文4頁 8 技術提案書等の提出 (3)提出期限	技術提案書等の提出期限が、「令和7年11月10日（月）午後5時（必着）」と記載されています。一方、p3「5 公募スケジュール」では、「11月7日（金）」と記載されています。技術提案書等の提出期限を、改めてお示しください。	ご指摘のとおりです。（技術提案書の提出期限は11月10日 ） 実施要領を変更させていただきます。
	公告文4頁 8 技術提案書等の提出 (4)提出書類及び部数	技術提案書等の提出書類の最終形態として、イ、エ、オを1冊のファイルに綴じ込み、それを13部提出する理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
	公告文5頁 8 技術提案書等の提出 (4)提出書類及び部数 エ 積算内訳書	「積算内訳書は、仕様書に定める業務及び提案に基づき実施する業務について、業務内容ごとに積算した見積金額を記載すること。」とありますが、弊社といたしましては、下水道施設維持管理積算要領に準じた内容で、内訳書を表現する予定ですがよろしいでしょうか。	問題ありません。
	公告文6頁 9 選定方法等 (3)プレゼンテーション及びヒアリングの実施 ウ 出席者	「業務実施体制に記載の主担当者」とは総括責任者を指すとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
	公告文7頁 11 その他 (5)	「契約者以外の提案に優れた提案があった場合、当該参加者の了承が得られれば、採用案に取り入れることができるものとする。」とありますが、当該参加者とは、契約者（契約者候補、優先交渉先）以外の参加者を指すとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
	公告文7頁 11 その他 (5)	「契約者以外の提案に優れた提案があった場合、当該参加者の了承が得られれば、採用案に取り入れることができるものとする。」とありますが、採用案に取り入れる判断は、貴市が行うとの理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
	公告文7頁 11 その他 (5)	「契約者以外の提案に優れた提案があった場合、当該参加者の了承が得られれば、採用案に取り入れることができるものとする。」とありますが、採用する費用と運用に係る費用及び一切の責任は貴市で負われるとの理解でよろしいでしょうか。	採用案に係る費用を反映させた見積額を契約候補者から徴収し、最終的な採用・不採用を決定します。責任の所在については、契約までに協議の上、決定します。
	公告文7頁 11 その他 (5)	「契約者以外の提案に優れた提案があった場合、当該参加者の了承が得られれば、採用案に取り入れることができるものとする。」とあります。これは本業務には含まれない認識でよろしいでしょうか。維持管理が必要な場合は、別途、貴市との協議のうえで、対応を決定する認識でよろしいでしょうか。	業務に含むものと想定しています。 維持管理が必要な場合についても、同様、見積額を契約候補者から徴収し、最終的な採用・不採用を決定します。

3 仕様書について

質問事項		質問内容	回答
	仕様書5頁 (脱硫剤等の搬出)第24条	脱硫剤は、産業廃棄物と思われます。指定場所への運搬は、契約後、貴市との協議のうえで実施内容を定めるとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
	業務委託対象設備概要 №4汚泥消化設備	「卵形消化槽 脱離液抽出弁」が2基となっていますが、1基しかないため「1基」でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり「1基」に訂正します。なお、この訂正によりプロポーザル実施要領2(4)各年度契約限度額に変更はありません。
	業務委託対象設備概要 №5汚泥脱水設備	「ケーキコンベア」が1台となつていますが、2台あるため「2台」でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり「2台」に訂正します。なお、この訂正によりプロポーザル実施要領2(4)各年度契約限度額に変更はありません。

4 審査基準表について

質問事項		質問内容	回答
	公募型プロポーザル審査基準表 2 企画提案 危機管理 (4)災害復旧実績	被災時の簡易放流（沈殿・消毒・放流）を実施した処理場の運転管理業務の請負実績が求められています。簡易放流は、災害時における管理者の苦渋の決断による緊急的措置であり、処理場の情報をすべて公開できるかは、受託者側の判断領域にないものと思料します。そこで、次の例に示すとおり、一部情報を伏せた状態での記載を評価対象にさせていただくことをお認めください。(例：長野県●●市●●浄化センター 処理能力32,850m ³ /日 実施内容等)	一部情報を伏せた状態での記載を認めます。ただし、簡易放流の実績を確認する必要があるため、実施内容等を詳細に記載してください。