

汚 水 枺 調 査 票												
汚水枺 No.	2	権利者名	〇〇 〇〇									
汚水枺深さ	1.50 m	調査年月日										
枺種別	横型	保護蓋	0.00									
工事名												
委託者												
調査者												
検 測 内 容	設置位置	人孔No.	1	+	50.0	m						
	取付管線路延長	I		=	4.3	m	(~ 官民界	3.3	m)			
	最上流入口地盤高 (宅内最上流の地盤高)	GL.1		=	641.46	m						
	汚水枺位置地盤高 (汚水枺の地盤高)	GL.2		=	641.14	m						
	宅内管布設延長	L		=	50.0	m						
汚 水 枺 H の 決 定	式	地盤差	+	(	管布設延長 * 0.02	)	+	最低土被り	+	流入管径	=	設計汚水枺深さ
		(GL.2 - GL.1)	+	(	L * 0.02	)	+	0.40	+	0.10		
		(<u>641.14</u> - <u>641.46</u>)	+	(	50.0 * 0.02	)	+	0.40	+	0.10	=	<u>1.18</u>
		(<u>-0.32</u>)										
	式	(GL.2 - GL.1)	+	(	L * 管路勾配	)	+	枺深さ	+	0.10		
	(<u>641.14</u> - <u>641.46</u>)	+	(	50.0 * 0.015	)	+	0.40	+	0.10	=	<u>0.94</u>	
	流出高	=	汚水枺位置地盤高	枺深	ステップ							
			641.14	-	0.94	-	0.05			=	640.15	
特 記 事 項 ・ 平 面 図	宅内排水管路を記入した敷地配置図を貼付											

式 で設計汚水枺深さが1.5mを超える場合には式 を使用すること。

式 を用いても設計汚水枺深さが1.5mを超える場合には下水道課と協議すること。

汚水枥調査一覧表

区画 №	位置	枥口径	取付延長	枥深さ	保護鉄蓋	取出し方法	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							