

助産所構造設備使用許可申請書

年 月 日

（宛先）松本市保健所長

住 所

氏 名

連絡先（電話）

（ 法人にあつては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

下記のとおり助産所の構造設備の使用許可を受けたいので、医療法第27条の規定により申請します。

記

1 助産所の名称及び連絡先（電話）

2 所 在 地

3 入所数

合 計

4 使用許可を受けようとする構造設備

(1) 分娩室及び新生児の入浴施設

室 名	床 面 積	設 備 概 要	備 考
分 娩 室	m ²	分娩台 台	

(2) 患者の使用する廊下及び階段の幅、けあげ、踏面等

ア 廊下 (片廊下) cm (中廊下) cm

(注) 病院又は病床数10以上の診療所内の患者の使用する廊下のうちで、最も狭い幅の部分の距離を記入すること。「片廊下」とは片側のみに居室のある廊下を（中廊下）とは両側に居室のある廊下をいう。

イ 階段

区 分	階段数	階段幅	けあげ の高さ	踏み面 の奥行	踊り場 の奥行	防火戸	手すり
直 通 階 段	本	cm	cm	cm	cm	有・無	有・無
避 難 階 段	本	cm	cm	cm	cm	有・無	有・無
その他の階段	本	cm	cm	cm	cm	—	—

(注) 直通階段と避難階段を兼用する場合は、その旨を備考欄を設けて記入すること。

(3) 収容室

ア 各室の入所数等

室名	入所数	床面積	1床当 床面積	採光 面積	直接外 気開放 面積	備 考
	床	m ²	m ²	m ²	m ²	

イ 採光面積又は直接外気開放面積の不足、直接外気に開放する窓等を設置しない場合
又は廊下に直結しない病室に対する対策

室名	理 由	そ の 対 応 策

- (注) 1 理由欄には、採光面積又は直接外気開放面積の不足のいずれかを記入すること。
2 その対応策は、照度不足を補うため、〇〇ルクスの照明器具を付設等具体的な対応策を記入すること。

(4) 防火設備

防火設備の種類	対 象 範 囲	個数	備 考
			主要防火設備の 配置図は、別紙 () のとおり

- (注) 1 消防法施行令第7条に掲げる消火設備、警報設備及び避難設備の概要を記入すること。
火気を使用する場所については、消火器も含め具体的に記入すること。
2 主要な防火設備の配置を記した図面を添付すること。

5 使用開始予定年月日

年 月 日