

令和3年度 ダイオキシン類排出基準適用事業場の自主測定結果

大気基準適用施設

1 一般廃棄物焼却施設

工場・事業場の名称	炉	施設規模		排出ガス (ng-TEQ/m ³)					燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			備考
		焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	結果判明日	報告日	測定結果	基準	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	
松塩地区広域施設組合 松本クリーンセンター	1号炉	6,250	30.48	R3.5.25	R3.6.17	R3.7.14	0	1	R3.5.25	R3.6.17	0.0042	R3.5.25	R3.6.17	0.14	
				R4.1.11	R4.2.8	R4.2.10	0		R4.1.11	R4.2.8	0.014	R4.1.11	R4.2.8	0.10	
	2号炉	6,250	30.48	R3.5.25	R3.6.17	R3.7.14	0	1	R3.5.25	R3.6.17	0.0031	R3.5.25	R3.6.17	0.14	
				R3.8.3	R3.9.3	R3.9.10	0		R3.8.3	R3.9.3	0.0076	R3.8.3	R3.9.3	0.13	
	3号炉	6,250	30.48	R3.8.3	R3.9.3	R3.9.10	0	1	R3.8.3	R3.9.3	0.0068	R3.8.3	R3.9.3	0.13	
				R4.1.11	R4.2.8	R4.2.10	0.00010		R4.1.11	R4.2.8	0.0046	R4.1.11	R4.2.8	0.10	

2 産業廃棄物焼却施設

工場・事業場の名称	炉	施設規模		排出ガス (ng-TEQ/m ³)					燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			備考
		焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	結果判明日	報告日	測定結果	基準	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	
王子マテリア(株)松本工場		3,030.0	6.25	R3.6.11	R3.7.30	R3.8.19	0.79	5	R3.5.7	R3.6.16	0	R3.5.7	R3.6.16	0.11	燃え殻欄は流動砂
(株)フロンティア・スピリット		2,500.0	17.00	R3.3.10	R3.4.2	R3.4.26	0.020	5	R4.1.19	R4.1.28	0.89	R4.1.19	R4.1.28	0.71	
				R3.6.9	R3.7.1	R3.7.13	0.0045								
				R3.9.28	R3.10.18	R3.10.29	0.0019								
				R3.12.15	R4.1.18	R4.2.24	0.054								
(株)エコロジカル・サポート		700.0	3.50	R3.6.10	R3.6.25	R3.6.29	0.058	5							
		1,300.0	7.03	R3.11.25	R3.12.7	R3.12.16	0.12	5	R3.10.13	R3.10.21	0.58	R3.10.13	R3.10.21	0.023	

3 小型・その他焼却炉(一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設以外の施設)

工場・事業場の名称	炉	施設規模		排出ガス (ng-TEQ/m ³)					燃え殻(ng-TEQ/g)			ばいじん(ng-TEQ/g)			備考
		焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	結果判明日	報告日	測定結果	基準	試料採取日	結果判明日	測定結果	試料採取日	結果判明日	測定結果	
キッセイ薬品工業(株)		166.8	1.54					5							休止中
信州大学医学部 (動物実験施設)		150.0	1.96					10							休止中
長野県松本家畜保健衛生所		180.0	1.90	R3.9.10	R3.10.12	R3.10.18	0.12	10	R3.9.10	R3.10.12	0.0013				ばいじんの排出なし
(株)内山建築		78.0	2.27	R3.5.10	R3.5.20	R3.5.29	0.19	5	R3.5.11	R3.5.20	0.014	R3.5.11	R3.5.20	0.071	
百瀬吉雄 (野間土建)		197.8	1.98					10							休止中

4 アルミニウム合金製造施設(溶解炉、乾燥炉)

工場・事業場の名称	設置年月	施設種類	施設規模	排出ガス (ng-TEQ/m ³)					備考
				試料採取日	結果判明日	報告日	測定結果	基準	
(株)カンノ	H27.7.10	溶解炉	3t	R3.4.15	R3.5.25	R3.5.25	0.00033	1	共通煙道における同時稼働時の測定
	R3.3.19	溶解炉	5t						
花村産業(株)アルミニウム工場	H19.1.30	乾燥炉	1.7 t/h	R3.7.29	R3.9.17	R3.10.1	0.032	1	共通煙道における同時稼働時の測定
	S56.12.19	溶解炉	1t	R3.11.12	R3.12.24	R4.1.6	0.013	5	
	H2.5.2	溶解炉	20t						
	H12.8.29	溶解炉	20t	R3.10.8	R3.11.12	R3.11.26	0.075	1	
	H13.9.27	溶解炉	3t						