

様式第5号（第3条関係）

意見に対する回答報告書

26

令和6年 8月21日

（宛先）松本市長 殿

住所 長野県上田市古里777-3
氏名 株式会社野村屋
代表取締役 野村 健太

松本市の豊かな環境を守り適正な太陽光発電事業を推進する条例第9条第5項の規定により、次のとおり提出します。

説明会の実施概要

設置場所	長野県松本市大字今井字桐ノ木1494番10
事業面積	1,355㎡
説明会開催日時	令和6年7月21日（日） 17時00分～18時00分
説明会開催場所	今井出張所今井公民館東館大会議室2F
説明者	☒ 設置事業者 ☐ その他（ ）
説明会出席者	近隣住民等出席者 4人 近隣住民等以外の出席者 0人
意見の有無	☒ あり ☐ なし

近隣住民等からの意見及びそれに対する回答

近隣住民等からの意見	回答
場内地下浸透処理は1時間あたり何ミリぐらいの雨なら大丈夫なのか	松本市の降雨量10年確率をもとに設計し場内地下浸透処理施設を作らせて頂いております
計画地南側の会社様の夜のライトの灯りはパネルに反射して明るくなったりするののか	工場内の灯りだと思われますので反射といった心配はないと思われます
雨が降った時の騒音について	パネル自体ガラスを使用しておりますので特に気にならないと思われます
この事業は何年行うのか	現在、明確な期間をお答えすることはできませんが30～40年規模の事業になると想定されます
転売はあるのか	小売電気事業者様に販売することもあります
搬入の際トラックは何回くらい来るのか	大型車で10台程度を予想しております 荷下ろしの際は、ユニックで行います
出入り口を北側にしてほしい	現在の計画ですと北側の道路側となっております

意見を有する者からの意見及びそれに対する回答

意見を有する者からの意見	回答
なし	なし

添付書類

- 1 説明会参加者名簿
- 2 説明会で使用した資料
- 3 会議録
- 4 提出された事業計画に係る意見書の写し
- 5 その他市長が必要と認める書類